

คำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงหลังคาโรงงานทดลองผลิตอาหาร สถาบันโภชนาการ

.....

1. ผลงานของผู้เสนอราคาให้ยึดตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงหลังคาโรงงานทดลองผลิตอาหาร สถาบันโภชนาการ เท่านั้น
2. มาตรฐานผู้ควบคุมงาน อนุโลมให้เป็นวิศวกรโยธา (ระดับภาคี) เพียง 1 สาขา
3. การรื้อแผ่นหลังคาให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
4. ชายหลังคาด้านที่ตัดขอบรายน้ำให้ยื่นออกจากตัวอาคารอย่างน้อย 15 เซนติเมตร

วิโรจน์ สันตยานนท์
งานวิศวกรรมและอาคารสถานที่
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.02-800-2380 ต่อ 100

11-05-2558